



Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Żory, dnia 17.02.2014r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Nr koresp.: W/1781 /JRP/ 253 /EL/ 185 /2014

Dotyczy: wyjaśnienia treści Opisu Warunków Zamówienia (OWZ) dla przetargu otwartego na roboty budowlane pn. **Kontrakt nr 2: Kontrakt nr 2 : „Zadanie nr 2: Renowacja kanalizacji sanitarnej - kolektor J” - nr ref. JRP/3/EL/9/2014** prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień opublikowanym na stronie internetowej www.pwik.zory.pl - Przetargi.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przyjmie nieodpłatnie osad z czyszczenia kanałów?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie przyjmie osadów z czyszczenia kanałów.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazania miejsca, gdzie należy wywozić wydobyte z kanałów osady do utylizacji.

Odpowiedź nr 2

Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie oraz uwzględni w cenie oferty miejsce utylizacji osadów z kanałów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dysponuje filmem z inspekcji TV kanałów przewidzianych do renowacji, jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie posiada filmu z inspekcji kamerą TV kanałów przewidzianych do renowacji. Wykonawca wykona inspekcję kamerą TV zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisami pkt 13.2.1 IDW Oferta wraz z wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię oryginału i będzie podpisana przez Wykonawcę „Za zgodność z oryginałem” tylko na pierwszej stronie tej kserokopii ?

Odpowiedź nr 4

Opis sposobu przygotowania oferty został szczegółowo określony w ust. 13. IDW „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”

Pytanie nr 5

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej - czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem”

K
M



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
44-240 Żory ul. Wodociągowa 10

tel./fax, 032/ 43-41-915, 032/ 43-41-473, 032/ 43-44-631 /632, e-mail: pwikzory@ka.onet.pl,

NIP 651-14-81-877, Regon: 276935231 Konto ING Bank Śląski S. A. O/Żory

Nr 64-10501676 -1000000402817035

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000125454, Kapitał Zakładowy 61 124 000,00 PLN

przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, a oryginał dowodu wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?

Odpowiedź nr 5

Wymagania dotyczące wadium zostały szczegółowo określone w ust. 11 IDW.

Pytanie nr 6

Prosimy o udzielenie informacji czy kanały przewidziane do renowacji posadowione są poniżej występowania wody gruntowej?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie posiada informacji czy kanały przewidziane do renowacji posadowione są poniżej występowania wody gruntowej. Wykonawca, jeżeli stwierdzi, że do wybranej przez niego metody renowacji kolektora wymagana jest geologia, wykona ją we własnym zakresie i koszty uwzględni w cenie oferty.

Pytanie nr 7

Czy ewentualne odszkodowania wypłacone właścicielom terenów prywatnych, gdzie umiejscowione są kanały będą stanowiły koszt Wykonawcy?

Odpowiedź nr 7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone osobom trzecim. Koszty związane z odpowiedzialnością i wyrządzoną szkodą Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie objętym przedmiotem przetargu.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie posiada informacji o aktualnych stawkach za zajęcie pasa drogowego na terenie objętym przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 9

Czy na trasie kanałów przeznaczonych do renowacji występują przykanaliki wpięte na ostro?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie posiada informacji, czy na trasie kanałów przeznaczonych do renowacji występują przykanaliki wpięte na ostro.

Pytanie nr 10

Jeżeli na trasie występują przykanaliki czy należy uszczelnić je kształtką kapeluszową o długości 15 cm?

Odpowiedź nr 10

W przypadku wystąpienia przykanalików wpiętych na ostro Zamawiający dopuszcza uszczelnienie kształtką kapeluszową o długości 15 cm.

Z poważaniem:

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Nitel



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach
44-240 Żory ul. Wodociągowa 10

tel./fax. 032/ 43-41-915, 032/ 43-41-473, 032/ 43-44-631 /632, e-mail: pwikzory@ka.onet.pl,
NIP 651-14-81-877, Regon: 276935231 Konto ING Bank Śląski S. A. O/Żory
Nr 64-10501676 -1000000402817035

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000125454, Kapitał Zakładowy 61 124 000,00 PLN