


Znak sprawy:

ONS - HKiŚ. 9024. 3. 23. 2022



Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 56/1215/NS/HKiŚ/2022

Żory, 13.04.2022 r.  
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez

ONS/HKiŚ, 01312/05/22, ONS/HKiŚ,  
01312/10/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel. 32 43 41 915, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody w Żorach-Roju

44-240 Żory, ul. Skośna 9

Rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4.NIP/REGON/PKD–odpowiednio 6511481877/276935231/36.00.Z

5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.04.2022 r., godz. 09:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* 22.03.2022 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: .....
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.04.2022 r., godz. 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:  
Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów: .....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: sprawozdania z badań laboratoryjnych nr 4857/LB/2022 z dnia 04.02.2022 r. oraz nr 14556/LB/2022 z dnia 25.03.2022 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z badań laboratoryjnych, dokumentacja zdrowotna.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nr: ZF/PK/HK/01/01/10

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125454 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Rodzaj przeważającej działalności podmiotu: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Wobec podmiotu nie jest obecnie prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Stacja Uzdatniania Wody w Żorach – Roju produkuje wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która wykorzystywana jest do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dzielnic Rój i Rogoźna oraz częściowo osiedli Pawlikowskiego, Powstańców Śląskich oraz 700-lecia. Średnia dobowa produkcja wody w strefie wynosi ok. 2400 m<sup>3</sup>/d. Woda ujmowana jest z 5 studni głębinowych (S-1a, S-1b, S-3, S-4, S-6), przy czym jedna z nich (S-1a) służy jako studnia awaryjna. Uciecie (każda ze studni) posiada wyznaczoną, oodrodzoną

i oznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Studnie zabezpieczone są zamykanymi kapsułami oraz systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym. Obiekt jest również objęty nadzorem specjalistycznej formacji ochronnej. Ujmowana woda podlega uzdatnianiu w następujących procesach: napowietrzanie, korekta odczynu za pomocą NaOH, koagulacja, sedimentacja, filtracja dwustopniowa (po 4 filtry z wypełnieniem pisakowym w każdym stopniu – usuwanie nadmiaru żelaza i manganu), dezynfekcja lampą UV oraz dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu. Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody uzdatnionej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>, skąd rozprowadzana jest do sieci wodociągowej.

W uzdatnianiu zastosowania mają następujące substancje:

- stabilizowany podchloryn sodu – data trwałości 03.10.2022 (świadczenie jakości nr 010000313457 z dnia 23.03.2022 r.),

- wodorotlenek sodu 30% r-r – data trwałości 23.02.2024 r. (świadczenie jakości nr 040000077566 z dnia 08.03.2022 r.),

- koagulant Brenntafloc Al. 4010 – data trwałości 18.09.2022 r. (świadczenie jakości nr 010000301799 z dnia 08.03.2022 r.).

W budynku SUW znajdują się: hala filtrów, pomieszczenia dozowania koagulantu i NaOH oraz chlorowni, pomieszczenia socjalne, łazienka i szatnia. Na terenie SUW znajdują się również zbiorniki wody surowej, uzdatnionej i zbiornik popłuczyn. Teren SUW jest zagospodarowany, ogrodzony i utrzymany w czystości. Dokumentacja zdrowotna pracowników jest aktualna. Na terenie obiektu umieszczona jest informacja o zakazie palenia (dot. papierosów i e-papierosów) w formie graficznej opisowej.

Kontrolowany zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do protokołu kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*: nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....  
nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia .....  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* .....

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Żory Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915

REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

SPECJALISTA  
ds. BHP i P-POŻ.

Główny Asystent  
PSSE w Rybniku

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego(-ych)/pieczęć imienne)

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) dniu 13.04.2022 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Żory Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915

REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

Prezes Zarządu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli \*\* zgodnie z pkt. II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku \*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić