

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 67/1215/NS/HKiŚ/2022

znak sprawy: ONS-HKiŚ. 9027. 3. 43. 2022

Żory, 26.04.2022 r.
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez [REDAKTOWANO] ONS/HKiŚ, 01312/05/22, [REDAKTOWANO] ONS/HKiŚ,
01312/02/21, [REDAKTOWANO] ONS/HKiŚ, 01312/10/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel. 32 43 41 915, fax.: wewn. 25, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel. 32 43 41 915, fax.: wewn. 25, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4.NIP/REGON/PKD—odpowiednio 6511481877/276935231/36.00.Z

5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: [REDAKTOWANO] Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

██████████ Kierownik Działu Technologicznego, upoważniona przez ██████████
Prezesa Zarządu, upoważnienie z dnia 21.11.2014 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.04.2022 r., godz. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 14.04.2022 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.04.2022 r., godz. 12:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:
Nie dotyczy do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: kolorymetr PP/S/K/47/ONS/HKiŚ, termometr elektroniczny PP/S/K/28/ONS/HKiŚ, termometr elektroniczny PP/S/K/21/ONS/HKiŚ, termotorba PP/S/K/18/ONS/HKiŚ, termolodówka samochodowa SP/S/K/7/ONS/HŻŻiPU

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów: Pomiar temperatury wody przed pobraniem, oznaczenie chloru wolnego. Protokoły pobrania próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr HK-61/22, nr HK-62/22, nr HK-63/22
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nr:

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125454 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Rodzaj przeważającej działalności podmiotu: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Wobec podmiotu nie jest obecnie prowadzone postępowanie administracyjne.

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

Starszy Asystent
PSSE w Rybniku

Asystent
PSSE w Rybniku

Kierownik Działu
Technologicznego

mgr inż.

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego(-ych)/pieczęć imienne

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) dniu 26.04.2022 r.

Kierownik Działu
Technologicznego

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli ** zgodnie z pkt. II.13, do wglądu
w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia
do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. zajmuje się produkcją i dystrybucją wody na terenie miasta Żory. Woda pochodzi z dwóch różnych źródeł:

- z ujęcia głębinowego w Żorach-Roju (ujęcie własne PWiK Sp. z o.o. w Żorach) - średnia dobową produkcją ok. 2400 m³/d. W tym przypadku woda poddawana jest uzdatnianiu za pomocą napowietrzania, korekty odczynu z wykorzystaniem NaOH, koagulacji, sedymentacji, dwustopniowej filtracji, dezynfekcji lampą UV oraz dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu.

- z ujęcia powierzchniowego w Goczałkowicach (zakupywana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach) - średnie zaopatrzenie ok. 4862 m³/d.

Bieżąca kontrola ma na celu sprawdzenie jakości wody w strefie zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęć głębinowych, w związku z czym pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z następujących miejsc:

- Żory, ul. Skośna 9, SUW,
- Żory, ul. Armii Krajowej, Pompownia „Widok”,
- Żory, ul. Wysoka 13, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8.

Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dokona oceny jakości wody i stosowną informację przekaze do ww. Przedsiębiorstwa. Kontrolowany zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do protokołu kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**