

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 150/ONS.HKiŚ/2024

Żory, 29.04.2024 r.  
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez funkcjonariuszy publicznych w komórce organizacyjnej ONS.HKiŚ:

[redacted], nr up. 01312/06/22 - kierownika sekcji HKiŚ,

[redacted], nr up. 057.1.1.2024 - młodszego asystenta;

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

tel. 32 43 41 915, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniana Wody w Żorach-Roju

44-240 Żory, ul. Skośna 9

Rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4.NIP/REGON/PKD—odpowiednio 6511481877/276935231/36.00.Z

5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Michał Pieczonka, Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*: [REDAKTOWANE] mistrz Wydziału Produkcji Wody i Oczyszczalnia Ścieków upoważniona przez wiceprezesa zarządu Krzysztofa Nitoń – upoważnienie z dnia 29.04.2024 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę: [REDAKTOWANE] konserwator.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.04.2024 r., godz 9:40
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* 17.04.2024 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: .....
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29.04.2024 r., godz. 11:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy.  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy.
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: sprawozdania z badań laboratoryjnych nr 25251/LB/2024 z dnia 19.04.2024 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z badań laboratoryjnych, dokumentacja zdrowotna, pozwolenia wodnoprawne: znak sprawy GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW; GL.ZUZ.1.421.420.20219.AD ważne do 13.06.2038 oraz rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 03.11.2021 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nr: ZF/PK/HK/01/01/10

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125454 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Rodzaj przeważającej działalności podmiotu: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Podmiot jest spółką prawa handlowego i podlega ustawie z dnia 06 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.236) Wobec podmiotu nie jest obecnie prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Stacja Uzdatniana Wody w Żorach – Roju produkuje wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która wykorzystywana jest do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla dzielnic Rój i Rogoźna oraz dla części zachodniej miasta Żory: os. Pawlikowskiego, os. ks. Władysława oraz 700-lecia. Średnia dobowa produkcja wody w strefie wynosi ok. 1661,00 m<sup>3</sup>/d. Woda dostarczana na stację ujmowana jest z 5 studni głębinowych (S-1a, S-1b, S-3, S-4, S-6), przy czym jedna z nich (S-1a) służy jako studnia awaryjna, natomiast studnia S-3 ze względów technicznych jest czasowo wyłączona z eksploatacji. Każda ze studni (ujęcia) posiada wyznaczoną, ogrodzoną i oznaczoną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej. Studnie zabezpieczone są zamykanymi kapsułami oraz systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym. Obiekt jest również objęty nadzorem specjalistycznej formacji ochronnej. Ujmowana woda podlega uzdatnianiu w następujących procesach jednostkowych: napowietrzanie, korekta odczynu za pomocą NaOH, koagulacja, sedymentacja, filtracja dwustopniowa (po 4 filtry z wypełnieniem pisakowym w każdym stopniu – usuwanie nadmiaru żelaza i manganu), dezynfekcja lampą UV oraz dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu. Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody uzdatnionej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>, skąd wprowadzana jest do sieci wodociągowej.

W uzdatnianiu zastosowania mają następujące substancje:

- stabilizowany podchloryn sodu – data trwałości 08.09.2024 r. (świadczenie jakości nr 010000403449 z dnia 21.02.2024 r.),
- wodorotlenek sodu 30% r-r – data trwałości 12.03.2026 r. (świadczenie jakości nr 040000104855 z dnia 12.03.2024 r.),
- koagulant Brenntafloc Al. 4010 – data trwałości 30.11.2024r. (świadczenie jakości nr 010000405175 z dnia 26.07.2023 r.).

W budynku stacji uzdatniania znajdują się: hala filtrów, pomieszczenia dozowania koagulantu i NaOH oraz chlorownia, pomieszczenia socjalne, łazienka i szatnia. Na terenie SUW znajdują się dwa zbiorniki wody surowej, uzdatnionej oraz zbiornik popłuczyn. Obiekt w czasie kontroli utrzymany jest w dobrym stanie sanitarno-porządkowym oraz sanitarno-technicznym. Teren SUW jest zagospodarowany, ogrodzony, regularnie koszony i utrzymany w czystości. Dokumentacja zdrowotna pracowników obsługujących obiekt jest aktualna. Na terenie obiektu umieszczona jest informacja o zakazie palenia (dot. Wyrobów tytoniowych i e-papierosów) w formie graficznej i słownej. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z których wyniki są na bieżąco przekazywane do tego organu.

W trakcie kontroli przekazano informację o stosowaniu odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz o ocenie ryzyka dla strefy zaopatrzenia w wodę. Przypomniano również o konieczności utrzymywania na bieżąco należytego stanu sanitarno-higienicznego, technicznego budynku, pomieszczeń, urządzeń wodociągowych w tym dbanie o wystarczający zapas środków do dezynfekcji i środków do utrzymania czystości.

Kontrolowany zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do protokołu kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:  
a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: nie dotyczy.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~–naniiesiono~~/nie naniiesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....  
nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości ..... słownie .....  
(nr mandatu karnego) .....  
(podstawa prawna) .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia .....  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~\*\* .....
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....  
.....  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
.....

Kierownik  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska  
PSSP w Rybniku
Młodszy Asystent  
PSSP w Rybniku

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)
czytelny podpis kontrolującego(-ych)/pieczęć imienne)

Branż piekarniczy

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) dniu 29.04.2024 r.



Broda  
P. ewuśka

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli \*\* zgodnie z pkt. II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku \*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

