

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 93/ONS-HK/2025**Żory, 07.04.2025 r.  
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez funkcjonariuszy publicznych w komórce organizacyjnej ONS-HK:

[redacted] młodszego asystenta, up. nr 057.1.2.2023

[redacted] młodszego asystenta, up. nr 057.1.1.2024

[redacted] młodszego asystenta, up. nr 057.1.2.2025

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

## 1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

nr tel. 32 43 41 915, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

## 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniana Wody w Żorach-Roju

ul. Skośna 9, 44-240 Żory

Rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

## 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)*

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6511481877/276935231/36.00.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Michał Pieczonka, Prezes Zarządu

*(imię i nazwisko/stanowisko)*6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*: [redacted] –  
kierownik Wydziału Produkcji Wody i Oczyszczalnia Ścieków upoważniony przez wiceprezesa zarządu  
Krzysztofa Nitoń – upoważnienie z dnia 04.04.2025 r. (bezterminowe).*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*: nie dotyczy***(imię i nazwisko/stanowisko/inne)***II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.04.2025 r., godz. 10:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* 14.03.2025 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: .....
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.04.2025 r., godz. 11:40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy.  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy.
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 24337/LB/2025 z dnia 02.04.2025 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdanie z badań laboratoryjnych, dokumentacja zdrowotna, pozwolenia wodnoprawne: znak sprawy GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW i GL.ZUZ.1.421.420.2019.AD ważne do 13.06.2038, rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 03.11.2021 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nr: ZF/PK/HK/01/01/10

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125454 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Rodzaj przeważającej działalności podmiotu: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Podmiot jest spółką prawa handlowego i podlega ustawie z dnia 06 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.) Wobec podmiotu nie jest obecnie prowadzone postępowanie administracyjne.

## 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Stacja Uzdatniania Wody w Żorach – Roju produkuje wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która wykorzystywana jest do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla dzielnic Rój i Rogoźna oraz dla części zachodniej miasta Żory: os. Pawlikowskiego, os. ks. Władysława oraz osiedle 700-lecia. Średnia dobowa produkcja wody w strefie wynosi ok. 2175,00 m<sup>3</sup>/d. Woda dostarczana na stację ujmowana jest z 5 studni głębinowych (S-1a, S-1b, S-3, S-4, S-6), przy czym studnia S-3 ze względów technicznych jest czasowo wyłączona z eksploatacji. Każda ze studni (wchodzącej w skład ujęcia) posiada wyznaczoną, ogrodzoną i oznaczoną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej. Studnie zabezpieczone są zamykanymi kapsułami oraz systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym (tryb monitoringu ciągły 24/h). Obiekt jest również objęty nadzorem specjalistycznej formacji ochronnej (współpraca z certyfikowaną firmą ochrony). Ujmowana woda podlega uzdatnianiu w następujących procesach jednostkowych: napowietrzanie (desorbery), korekta odczynu za pomocą NaOH, koagulacja, sedymentacja, filtracja dwustopniowa (z zastosowaniem 8 filtrów, po 4 filtry z wypełnieniem piaskowym w każdym stopniu procesu – usuwanie nadmiaru żelaza i manganu), dezynfekcja lampą UV oraz dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu. Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody uzdatnionej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>, skąd wprowadzana jest do sieci wodociągowej.

W uzdatnianiu zastosowania mają następujące substancje:

- stabilizowany podchloryn sodu – data trwałości 11.08.2025 r. (świadczenie jakości nr 010000446724 z dnia 25.02.2025 r.),
- wodorotlenek sodu 30% r-r – data trwałości 12.02.2027 r. (świadczenie jakości nr 040000116133 z dnia 25.02.2025 r.),
- koagulant Brenntafloc Al 4010 – data trwałości 06.10.2025 r. (świadczenie jakości nr 010000445101 z dnia 25.02.2025 r.).

W budynku stacji uzdatniania znajdują się: hala filtrów, pomieszczenia dozowania koagulantu i NaOH oraz chlorownia, pomieszczenia socjalne, łazienka i szatnia. Na terenie SUW znajduje się zbiornik wody surowej podzielonej na dwa odrębne ciągi technologiczne, wody uzdatnionej oraz zbiornik popłuczyn. Obiekt w czasie kontroli utrzymany jest w dobrym stanie sanitarno-porządkowym oraz sanitarno-technicznym. Teren SUW jest zagospodarowany, ogrodzony, regularnie koszony i utrzymany w czystości. Dokumentacja zdrowotna pracowników obsługujących obiekt jest aktualna. Na terenie obiektu znajduje się informacja o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w formie graficznej i słownej. Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z których wyniki są na bieżąco przekazywane do tutejszego organu.

W trakcie kontroli w ramach działań edukacyjnych poinformowano o konieczności utrzymywania na bieżąco należytego stanu sanitarno-higienicznego, technicznego budynku, pomieszczeń, urządzeń wodociągowych, studni. Przeprowadzono działania edukacyjne dotyczące stosowania odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, ponadto zwrócono również uwagę na konieczność wykonania analizy oceny ryzyka strefy zaopatrzenia w wodę. Kontrolowany zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do protokołu kontroli.

## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: nie dotyczy.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....  
nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
(imię i nazwisko/stanowisko) .....  
w wysokości ..... słownie .....  
(nr mandatu karnego) .....  
(podstawa prawna) .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia .....  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* .....
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....  
(imię i nazwisko/adres) .....
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Żory Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-140 Żory, ul. Wodociągowa 10  
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915  
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

Kierownik Wydziału Produkcji Wody  
i Oczyszczania Ścieków

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

Młodszy Asystent  
PSSE w Rybniku

(czytelny podpis kontrolującego(-ych)/pieczęcie imienne)

Młodszy Asystent  
PSSE w Rybniku

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) dniu 07.04.2025 r.

Spółdzielnia Wodociągów  
i Kanalizacji Żory Spółka  
o ograniczonej odpowiedzialności  
ul. Wodociągowa 10  
44-40 Żory, ul. Wodociągowa 10  
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915  
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli \*\* zgodnie z pkt. II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku \*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić