

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 333/ONS-HK/2025

Znak sprawy: ONS-HK.9027.558.2025

Żory, 13.10.2025 r.
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez funkcjonariuszy publicznych w komórce organizacyjnej ONS-HK:

up. nr 057.1.17.2025,

up. nr 057.1.1.2024.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

tel. 32 43 41 915, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

tel. 32 43 41 915, e-mail: sekretariat@pwik.zory.pl

Rodzaj prowadzonej działalności: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6511481877/276935231/36.00.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Michał Pieczonka, Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

I [REDAKTOWANE], Kierownik Działu Technologicznego, upoważniona przez Michała Pieczonkę, Prezesa Zarządu, upoważnienie z dnia 10.10.2025 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.10.2025 r., godz. 09:35
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 06.10.2025 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.10.2025 r., godz. 11:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:
nie dotyczy do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: kolorymetr PP/W/S/K/6/ONS-HK, termometr elektroniczny PP/W/S/K/28/ONS-HK, termometr elektroniczny PP/W/S/K/8/ONS-HK, termotorba SP/S/K/20/ONS-HK, SP/S/K/18/ONS-HK.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*: pomiar temperatury wody przed pobraniem, oznaczenie chloru wolnego. Protokoły pobrania próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr 326/ONS-HK/2025, nr 327/ONS-HK/2025, nr 328/ONS-HK/2025.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli nr:

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125454 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Rodzaj przeważającej działalności podmiotu: 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Wobec podmiotu nie jest obecnie prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. zajmuje się m.in. produkcją i dostarczaniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mieszkańcom Żor. Podmiot dostarcza wodę z różnych źródeł, część pochodzi z własnego ujęcia głębinowego, a część zakupywana jest od innego producenta, stąd też wydzielić można dwie strefy:

- z ujęcia głębinowego w Żorach-Roju (ujęcie własne PWiK Sp. z o. o. w Żorach) - średnia dobowa produkcja ok. 2175,0 m³/d,

- z ujęcia powierzchniowego zasilanego ze strefy Goczałkowice-Rybnik (źródło zasilania ZUW Goczałkowice, woda zakupywana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. w Katowicach) - średnie dobowe zaopatrzenie ok. 5320,0 m³/d.

Bieżąca kontrola ma na celu sprawdzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w strefie zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęć powierzchniowych (woda zakupywana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. w Katowicach) zaopatrujących część miasta Żor. W celu sprawdzenia jakości wody w ww. strefie zasilania, w trakcie bieżącej kontroli pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z następujących punktów zgodności na sieci wodociągowej:

- Żory, ul. Pszczyńska 81, Zespół Szkolno-Przedszkolny, z kranu w kuchni,
- Żory, ul. Dębowa 7, Sklep „MIX”, z kranu na zapleczu socjalnym,
- Żory, ul. Osińska 48, Powiatowy Urząd Pracy, parter, bateria umywalkowa łazience damskiej za wodomierzem.

Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek oraz w oparciu obowiązujące przepisy prawne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dokona oceny jakości wody w sieci wodociągowej i stosowną informację przekaze do ww. przedsiębiorstwa.

W ramach działań informacyjnych, przypomniano o obowiązku terminowego wywiązywania się z przekazywania sprawozdań z badań jakości wody oraz informowania o przekroczeniach wartości parametrycznych i prowadzeniu działań naprawczych, zgodnie z § 6 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz przeprowadzono działania informacyjne dotyczące stosowania odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ponadto poinformowano również o nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrolowany zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do protokołu kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~—~~ budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~—~~ ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.
nie nałożono/nałożone** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i
44-2
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

Asystent
PSSE w Rybniku

Młodszy Asystent
PSSE w Rybniku

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego(-ych)/pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) dniu 13.10.2025 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli ** zgodnie z pkt. II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić