

40-022 Katowice
ul. Konstantego Damrota 16
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 887/2023

Sygnatura protokołu	IN.II.7023.73.2023.AB	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŻORY SP. Z O.O., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, Gmina M. Żory (miejska), Powiat m. Żory	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczanie ścieków komunalnych, dostarczanie wody, budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, Gmina M. Żory (miejska), Powiat m. Żory	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Nitoń, Wiceprezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	276935231	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000125454	
Telefon/ fax.	324341915	324341473
Adres strony internetowej: email	sekretariat@pwik.zory.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	ISO-14001	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Michał Pieczonka Krzysztof Nitoń	Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDAKOWANE]	Stanowisko Kierownik Działu Technologicznego

Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Data rozpoczęcia kontroli	23-10-2023
Data zakończenia kontroli	14-11-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	19-03-2020
Okres objęty kontrolą	2020-2023
Cel kontroli	29. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	1. Kontrola podmiotów pobierających wodę powierzchniową lub podziemną, pod kątem oceny spełniania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
		inspektor	IN.383.2023
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrolowany podmiot został powiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej zawiadomieniem z dnia 04.10.2023 r. Zawiadomienie zostało dostarczone do kontrolowanej Spółki w dniu 12.10.2023 r. zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 23.10.2023 r. na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Wodociągowej 10 w Żorach od okazania legitymacji służbowej, przekazania upoważnienia ŚWIOŚ nr IN.383.2023 z dnia 18.10.2023 r. do przeprowadzenia kontroli oraz wpisu do książki kontroli.

1.1 Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach Sp. z o.o. działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, aktualna na dzień 16.10.2023 r. stanowi **załącznik nr 1** do protokołu. Numer KRS: 0000125454.

Kontrolowany przedłożył również zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez Główny Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Rybniku w dniu 24.04.2009 – stanowi **załącznik nr 2** do protokołu. Numer REGON: 276935231.

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 13.05.1997 r. Urzędu Skarbowego w Żorach stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Numer NIP: 651-14-81-877.

Kontrolowany podmiot przedłożył także oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy – **załącznik nr 4**, oświadczenie o wyrażeniu zgodny na prowadzenie czynności kontrolnych również w siedzibie WIOŚ w Katowicach – **załącznik nr 5** oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie kontroli w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2013 r. Prawo pocztowe lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – **załącznik nr 6** do protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Kontrolowany przedłożył również upoważnienie do reprezentowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w trakcie kontroli WIOŚ przez Panią [REDAKOWANE] Upoważnienie stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

1.2. Charakterystyka zakładu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. to spółka komunalna realizująca zadania własne gminy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz zaopatrzenia w ciepło. Głównym przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- Pobór, uzdatniania i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Gminy miejskiej Żory w wodę jest sieć magistralna Górnośląskiego przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, które pokrywa około 71 % ogólnego zapotrzebowania w wodę w Przedsiębiorstwie. Spółka posiada również własne ujęcie wód podziemnych, które stanowi pokrycie ok. 29% ogólnego zapotrzebowania na wodę. Woda z własnego ujęcia poddawana jest procesom uzdatniania w należącej do Kontrolowanej spółki Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w dzielnicy Rój, a następnie dystrybuowana poprzez własną rozdzielczą sieć wodociagową. Systemem sieci wodociagowej objęta jest cała gmina miejska Żory. PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatuje 296,6 km sieci z 9 722 sztukami przyłączy (stan na koniec 2022 r.).

Przedsiębiorstwo odbiera systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszcza ścieki na terenie Aglomeracji Żory oraz odbiera hurtowo ścieki sanitarne od podmiotu „Wodociągi Pawłowice” z terenu KSSE Warszowice. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2022 roku wyniosła 284,5 km, ilość podłączeń kanalizacyjnych to 8 313 szt. Wytworzone w Żorach ścieki napływają do eksploatowanej przez kontrolowaną spółkę mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków trzema kolektorami oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi.

Natomiast odbiór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywa się poprzez kanalizację deszczową na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Na koniec 2022 r. łączna długość kanalizacji deszczowej wyniosła 139,2 km. Kanalizacja deszczowa wyposażona jest w separatory i odстойniki. Spółka posiada 63 wyloty, którymi wody opadowe i roztopowe wprowadzane są do środowiska (do rzeki Rudy, rowów melioracyjnych oraz potoku Kłokocinka).

Działalność PWiK Żory Sp. z o.o. związana z dystrybucją ciepła sieciowego na obszarze żorskiej Starówki została zapoczątkowana w 2014 r. Długość sieci ciepłowniczej na koniec 2022 r. wyniosła 8,6 km i obsługuje 146 budynków. Jak poinformowano, spółka świadczy również szereg usług powiązanych z podstawową działalnością w zakresie gospodarki wodno-ściekowej takich jak m.in. projektowanie, wykonywanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych.

W dniu rozpoczęcia kontroli, Przedstawiciel spółki przedłożył w formie oświadczenia informację, iż cała kanalizacja deszczowa będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa jest kanalizacją rozdzielczą. Wody deszczowe i roztopowe nie obciążają Oczyszczalni Ścieków gdyż odprowadzane są kanalizacją deszczową do wód lub urządzeń wodnych. Jednocześnie Przedsiębiorstwo nie posiada przelewów burzowych, a tym samym nie posiada decyzji i pozwoleń na przelewy burzowe. Oświadczenie to stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji aktualnie zatrudnia 117 osób. Praca pracowników, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym odbywa się w systemie jednozmianowym od godz. 7:00 do 15:00. Pracownicy Wydziału Produkcji Wody i Oczyszczania Ścieków zatrudnieni przy obsłudze oczyszczalni pracują w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym w godzinach 6:00 – 14:00, 14:00-22:00 oraz 22:00-6:00.

1.3. Certyfikaty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach p. z o.o. od 2006 r. działa w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001(System Zarządzania jakością), PN-EN ISO 14001(System Zarządzania Środowiskowego) oraz PN-EN ISO 45001 (System Zarządzania BHP od 2009 r.). Aktualnie ważny certyfikat przyznany PWiK Żory Sp. z o.o. potwierdzający

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

spełnianie wymagań PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 45001:2018 oraz PN-EN ISO 14001:2015 o numerze JBS-167/6/2022 na okres 27.05.2022 do 31.05.2024 r. został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w następującym zakresie: produkcja i dystrybucja wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz obsługa klienta realizowana w obszarze działania PWiK Żory Sp. z o.o. Certyfikat wraz z załącznikiem dot. Stacji Uzdatniania Wody stanowi materiał pomocny do niniejszego protokołu.

1.4. POBÓR WÓD.

Miasto Żory czerpie wodę z dwóch źródeł. Większość wody pochodzi z ZUW Goczałkowice należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. Dzielnice Rój, Rogoźna, Zachód i os. Pawlikowskiego zasilane są wodą pochodzącą ze studni głębinowych z ujęcia „Żory-Rój”, które obejmuje 4 studnie podstawowe: S-1b, S-3, S-4, S-6 oraz 1 studnię awaryjną S-1a. Studnie czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

PWiK Żory Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na wydobycie wód podziemnych w ilości:

$Q_{\text{śrd}} = 4\,560 \text{ m}^3/\text{d}$;

$Q_{\text{maxh}} = 190 \text{ m}^3/\text{h}$;

$Q_{\text{maxr}} = 1\,664\,400 \text{ m}^3/\text{rok}$

Przedsiębiorstwo posiada decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.06.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wód podziemnych z ujęcia „Żory-Rój” obejmującego cztery studnie podstawowe (eksploatacyjne) S-1, S-3, S-4 i S-6 i jedną studnię awaryjną S-1a w miejscowości Żory. Decyzja została wydana na czas oznaczony tj. do dnia 13.06.2038 r. – **załącznik nr 9**.

Kontrolowany podmiot przedłożył również pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1b za przewidzianą do likwidacji studnie S-1 udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.12.2019 r. znak GL.ZUZ.1.421.420.2019.AD. Decyzja z dnia 19.12.2019 r. stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

LOKALIZACJE:

- SUW - ul. Skośna 9
- S-1a, S-1b - ul. Górnicza
- S-3 - ul. Skośna 9
- S-4 - ul. Górnicza i Węglowa
- S-6 - ul. Górnicza

Kontrolowany przedłożył do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości tj. treść księgi wieczystej nr GL1X/00010524/2.

1.4.1 Stacja uzdatniania wód.

Stacja Uzdatniania Wody w Żorach powstała w latach 2010-2012 w ramach programu unijnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”.

Woda z ujęcia jest wykorzystywana do celów pitnych i socjalno-bytowych mieszkańców Żor, do celów przemysłowych zakładów zaopatrywanych przez PWiK Żory Sp. z o.o. oraz na potrzeby własne Przedsiębiorstwa.

SUW wykonano wraz z obiektami towarzyszącymi i pełną infrastrukturą techniczną, niezbędną do prawidłowego, bezawaryjnego funkcjonowania. Kontrolowany przedstawił szczegółowe informacje dot. Stacji Uzdatniania Wody, które stanowią materiał pomocny do niniejszego protokołu.

W SUW wykonano układ technologiczny, składający się z dwóch niezależnych ciągów urządzeń o wydajności $190 \text{ m}^3/\text{h}$:

1/ studnie głębinowe o wydajności $190 \text{ m}^3/\text{h}$,

2/ 2 wieże ociekowe /desorbery/ z wymuszonym przeciwnieprądowym napowietrzaniem wody surowej

3/ stacja dozowania roztworu NaOH do korekty pH,

4/ komora reakcji,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 5/ stacja dozowania środków chemicznych do koagulacji,
- 6/ komora szybkiego mieszania,
- 7/ komora wolnego mieszania
- 8/ komora sedymentacji wyposażona we wkłady lamelowe
- 9/ komora czerpalna pomp II^o wody napowietrzanej,
- pompownia pośrednia II^o składająca się z 2 pomp przewalowych o wydajności 100m³/h i mocy 11,0 kW
- 10/ 4 filtry ciśnieniowe I^o ze złożem piaskowym
- 11/ 4 filtry ciśnieniowe II^o ze złożem piaskowym
- 12/ zespół płuczący filtry składający się z dmuchawy i odrębnej pompy poziomej,
- 13/ stacja dozowania roztworu do ewentualnego wspomaganie procesu utleniania manganu przed II^o filtracji,(nieczynna)
- 14/ lampa UV do dezynfekcji filtratu,
- 15/ zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 1000m³,
- 16/ pompownia sieciowa III^o
- 17/ stacja dozowania dezynfektanta do dezynfekcji wody uzdatnionej, podawanej do zbiornika i rurociągu tłocznego pomp sieciowych.

Woda jest poddawana dezynfekcji przy pomocy lampy UV o wydajności 200 m³/h oraz stabilizowana bakteriologicznie za pomocą podchlorynu sodu dozowanym do rurociągu przed zbiornikiem wody czystej oraz do rurociągu tłocznego pomp sieciowych. Jako chlorator zastosowano pompę membranową ze zbiornikiem roboczym. Podchloryn sodu dozowany jest proporcjonalnie do przepływu wody przy pomocy zaworu dozującego. Do celów retencjonowania wody czystej wykonano zbiornik wody o pojemności 1000m³. Zbiornik wyposażony jest w rurociągi: zasilający, poborowy, spustowy i przelewowy. Szczegółowe informacje dot. charakterystyki obiektu przedłożone przez Kontrolowanego, stanowią materiał pomocny do niniejszego protokołu.

1.4.2 Ilości pobranych wód.

Przedstawiciel spółki przedłożył raporty produkcji wody z 2020, 2021 i 2022 roku. Zestawienia stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ilość pobranej wody w kontrolowanym okresie wyniosła:

w 2020 r. – 880 508 m³/rok tj. 2405,79 m³/d

w 2021 r. – 864 105 m³/rok tj. 2367,41 m³/d

w 2022 r. – 785 568 m³/rok tj. 2152,24 m³/d

Na podstawie przedstawionych danych nie stwierdzono naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości pobranej wody zarówno w ujęciu rocznym, dobowym oraz pod względem maksymalnych godzinowych wartości.

1.4.3. Spełnianie pozostałych warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Ad.1 W toku kontroli do wglądu zostały przedłożone książki eksploatacji poszczególnych studni z ujętymi rejestrami przebiegu eksploatacji, w którym odnotowywane są informacje dot. m.in. poziomu zwierciadła wody podczas pompowania, zwierciadło wody podczas przerwy w pompowaniu, wydajność, czas przerwy prowadzone przez hydrologa. Częstotliwość wykonywanych wpisów a tym samym pomiarów, jest adekwatna do wymaganej częstotliwości określonej w punkcie III.1 decyzji z dnia 14.06.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW.

Kontrolowany przedłożył potwierdzenie wysłania rocznych raportów z pracy ujęcia wód podziemnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zgonie z punktem III.1 decyzji z dnia 14.06.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW, PWiK Żory Sp. z o.o. zobowiązana jest do przekazywania ww. danych w terminie do 31 marca każdego roku.

W toku kontroli przedłożono

pismo z dnia 03.02.2021 r. znak W/401/TP/25/AW/21 przekazujące roczny raport z pracy ujęcia wody za rok 2020 (data dostarczenia – 08.02.2021).

pismo z dnia 25.01.2022 r. znak W/499/TP/17/KT/22 przekazujące roczny raport z pracy ujęcia wody za rok 2021 (data dostarczenia – 28.01.2022).

pismo z dnia 25.01.2023 r. znak W/261/TP/21/KT/23 przekazujące roczny raport z pracy ujęcia wody za rok 2022 (data dostarczenia – 30.01.2023).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wymienione pisma stanowią materiał pomocny do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Książki eksploatacji studni zostały okazane inspektorowi w trakcie trwania kontroli. Książki prowadzone są odrębnie dla każdej ze studni i obejmują informacje dot. bieżącej eksploatacji, awarii, adnotacje dot. renowacji studni oraz informacje dot. likwidacji studni. W przypadku studni S-1 w dziale V. Adnotacje z renowacji studni widnieje zapis o treści: „Studnia wyłączona z eksploatacji - 08.07.2020 r. Przeniesienie rurociągu z pompą i obudową do studni zastępczej S1B.”

Ad.3 Kontrolowany zobowiązany został w punkcie III.3 pozwolenia wodnoprawnego- decyzji z dnia 14.06.2018 r. znak GL.ZUZ.1.421.23.2018.PW do realizowania programu kontroli jakości wody z częstotliwością i z zakresem zgodnym z obowiązującymi przepisami. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia aktualnie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294).

Kontrolowany przedłożył także do wglądu prowadzone okresowe badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody w studniach. Przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody surowej oraz jakości wody uzdatnionej w laboratorium firmy: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z/s w Katowicach/Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. posiadające akredytację PCA nr AB213. Do wglądu przedłożono sprawozdania wykonane na podstawie prób pobranych ujęte w kolejnych raportach. W 2020 roku był to:

Raport z badań nr 7704/LB/2020 z dnia 06.03.2020 r. – S1
Raport z badań nr 7705/LB/2020 z dnia 06.03.2020 r. – S1a
Raport z badań nr 7706/LB/2020 z dnia 06.03.2020 r. – S4
Raport z badań nr 7707/LB/2020 z dnia 06.03.2020 r. – S6
Raport z badań nr 19958/LB/2020 z dnia 24.06.2020 r. – S1
Raport z badań nr 19959/LB/2020 z dnia 24.06.2020 r. – S1a
Raport z badań nr 19960/LB/2020 z dnia 24.06.2020 r. – S3
Raport z badań nr 19961/LB/2020 z dnia 24.06.2020 r. – S4
Raport z badań nr 19962/LB/2020 z dnia 24.06.2020 r. – S6
Raport z badań nr 30488/LB/2020 z dnia 21.07.2020 r. – S1b
Raport z badań nr 36994/LB/2020 z dnia 08.09.2020 r. – S3
Raport z badań nr 36995/LB/2020 z dnia 08.09.2020 r. – S4
Raport z badań nr 36996/LB/2020 z dnia 08.09.2020 r. – S6
Raport z badań nr 45459/LB/2020 z dnia 12.11.2020 r. – S1b
Raport z badań nr 48765/LB/2020 z dnia 01.12.2020 r. – S1a
Raport z badań nr 48766/LB/2020 z dnia 01.12.2020 r. – S1b
Raport z badań nr 48767/LB/2020 z dnia 01.12.2020 r. – S3
Raport z badań nr 48768/LB/2020 z dnia 01.12.2020 r. – S4
Raport z badań nr 48769/LB/2020 z dnia 01.12.2020 r. – S6

W 2021 roku:

Raport z badań nr 11001/LB/2021 z dnia 29.03.2021 r. – S6
Raport z badań nr 11000/LB/2021 z dnia 29.03.2021 r. – S4
Raport z badań nr 10999/LB/2021 z dnia 29.03.2021 r. – S3
Raport z badań nr 10998/LB/2021 z dnia 29.03.2021 r. – S1b
Raport z badań nr 10997/LB/2021 z dnia 29.03.2021 r. – S1a
Raport z badań nr 18736/LB/2021 z dnia 24.05.2021 r. – S1a
Raport z badań nr 18737/LB/2021 z dnia 24.05.2021 r. – S1b
Raport z badań nr 19386/LB/2021 z dnia 26.05.2021 r. – S4
Raport z badań nr 18738/LB/2021 z dnia 24.05.2021 r. – S6
Raport z badań nr 29158/LB/2021 z dnia 16.07.2021 r. – S1a
Raport z badań nr 29159/LB/2021 z dnia 16.07.2021 r. – S1b
Raport z badań nr 29160/LB/2021 z dnia 16.07.2021 r. – S3
Raport z badań nr 29837/LB/2021 z dnia 20.07.2021 r. – S4
Raport z badań nr 29838/LB/2021 z dnia 20.07.2021 r. – S6
Raport z badań nr 48256/LB/2021 z dnia 26.10.2021 r. – S1b
Raport z badań nr 48257/LB/2021 z dnia 26.10.2021 r. – S3

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Raport z badań nr 48258/LB/2021 z dnia 26.10.2021 r. – S4

Raport z badań nr 48259/LB/2021 z dnia 26.10.2021 r. – S6

Natomiast w 2022 roku:

Raport z badań nr 15921/LB/2022 z dnia 01.04.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 15922/LB/2022 z dnia 01.04.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 15923/LB/2022 z dnia 01.04.2022 r. – S3

Raport z badań nr 15924/LB/2022 z dnia 01.04.2022 r. – S4

Raport z badań nr 15925/LB/2022 z dnia 01.04.2022 r. – S6

Raport z badań nr 30818/LB/2022 z dnia 08.06.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 30819/LB/2022 z dnia 08.06.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 30820/LB/2022 z dnia 08.06.2022 r. – S4

Raport z badań nr 30821/LB/2022 z dnia 08.06.2022 r. – S6

Raport z badań nr 37666/LB/2022 z dnia 06.07.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 37667/LB/2022 z dnia 06.07.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 37668/LB/2022 z dnia 06.07.2022 r. – S3

Raport z badań nr 37669/LB/2022 z dnia 06.07.2022 r. – S4

Raport z badań nr 37670/LB/2022 z dnia 06.07.2022 r. – S6

Raport z badań nr 52897/LB/2022 z dnia 12.09.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 51958/LB/2022 z dnia 07.09.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 52300/LB/2022 z dnia 08.09.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 52299/LB/2022 z dnia 08.09.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 52301/LB/2022 z dnia 08.09.2022 r. – S3

Raport z badań nr 52302/LB/2022 z dnia 08.09.2022 r. – S4

Raport z badań nr 52303/LB/2022 z dnia 08.09.2022 r. – S6

Raport z badań nr 67711/LB/2022 z dnia 31.10.2022 r. – S1a

Raport z badań nr 67712/LB/2022 z dnia 31.10.2022 r. – S1b

Raport z badań nr 67713/LB/2022 z dnia 31.10.2022 r. – S3

Raport z badań nr 67714/LB/2022 z dnia 31.10.2022 r. – S4

Raport z badań nr 67715/LB/2022 z dnia 31.10.2022 r. – S6

Kontrolowany przedłożył również:

Sprawozdanie z badań nr BCR/1/817/2020/RT z dnia 7.09.2020 r., Sprawozdanie z badań BCR/1/817/2020/RD z dnia 20.10.2020 r. a także sprawozdanie z badań nr SCR/1/3942/2022/RT z dnia 4.07.2022 r., Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3943/2022/RD z 04.07.2022 r. i Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3942/2022/RD z 19.08.2022 r. oraz Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3943/2022/RD z 19.08.2022 r., Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3941/2022/RD z dnia 19.08.2022 r. Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3944/2022/RD z dnia 04.07.2022 r. oraz z 19.08.2022 r. Sprawozdanie z badań nr SCR/1/3945/2022/RD z dnia 04.07.2022 r. oraz z 19.08.2022 r.

Zespołu Laboratoriów badawczych i wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnicztwa z/s w Katowicach, posiadające akredytację PCA nr AB 005 w zakresie promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia.

Sprawozdania z badań jakości wody do spożycia pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody ujęto w poszczególnych raportach wykonanych przez laboratorium firmy: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z/s w Katowicach/Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. posiadające akredytację PCA nr AB213.

Raport z badań nr 2713/LB/2020 z dnia 24.01.2020 r. dla prób pobranych w dniu 14.01.2020 r.

Raport z badań nr 6277/LB/2020 z dnia 25.02.2020 r. dla prób pobranych w dniu 11.02.2020 r.

Raport z badań nr 11749/LB/2020 z dnia 10.04.2020 r. dla prób pobranych w dniu 31.03.2020 r.

Raport z badań nr 13814/LB/2020 z dnia 05.05.2020 r. dla prób pobranych w dniu 21.04.2020 r.

Raport z badań nr 17214/LB/2020 z dnia 03.06.2020 r. dla prób pobranych w dniu 26.05.2020 r.

Raport z badań nr 30088/LB/2020 z dnia 17.07.2020 r. dla prób pobranych w dniu 07.07.2020 r.

Raport z badań nr 34914/LB/2020 z dnia 24.08.2020 r. dla prób pobranych w dniu 11.08.2020 r.

Raport z badań nr 40934/LB/2020 z dnia 08.10.2020 r. dla prób pobranych w dniu 29.09.2020 r.

Raport z badań nr 51424/LB/2020 z dnia 21.12.2020 r. dla prób pobranych w dniu 15.12.2020 r.

Raport z badań nr 2197/LB/2021 z dnia 23.01.2021 r. dla prób pobranych w dniu 19.01.2021 r.

Raport z badań nr 6708/LB/2021 z dnia 01.03.2021 r. dla prób pobranych w dniu 23.02.2021 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 10

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 887/2023

Raport z badań nr 8589/LB/2021 z dnia 14.03.2021 r. dla prób pobranych w dniu 02.03.2021 r.
Raport z badań nr 12308/LB/2021 z dnia 09.04.2021 r. dla prób pobranych w dniu 06.04.2021 r.
Raport z badań nr 22033/LB/2021 z dnia 11.06.2021 r. dla prób pobranych w dniu 08.06.2021 r.
Raport z badań nr 33671/LB/2021 z dnia 10.08.2021 r. dla prób pobranych w dniu 27.07.2021 r.
Raport z badań nr 41468/LB/2021 z dnia 21.09.2021 r. dla prób pobranych w dniu 14.09.2021 r.
Raport z badań nr 50100/LB/2021 z dnia 03.11.2021 r. dla prób pobranych w dniu 26.10.2021 r.
Raport z badań nr 57023/LB/2021 z dnia 08.12.2021 r. dla prób pobranych w dniu 30.11.2021 r.
Raport z badań nr 57833/LB/2021 z dnia 13.12.2021 r. dla prób pobranych w dniu 07.12.2021 r.
Raport z badań nr 82591/LB/2022 z dnia 23.12.2022 r. dla prób pobranych w dniu 20.12.2022 r.
Raport z badań nr 61255/LB/2022 z dnia 07.10.2022 r. dla prób pobranych w dniu 04.10.2022 r.
Raport z badań nr 45231/LB/2022 z dnia 08.08.2022 r. dla prób pobranych w dniu 02.08.2022 r.
Raport z badań nr 42578/LB/2022 z dnia 26.07.2022 r. dla prób pobranych w dniu 19.07.2022 r.
Raport z badań nr 28696/LB/2022 z dnia 30.05.2022 r. dla prób pobranych w dniu 17.05.2022 r.
Raport z badań nr 19626/LB/2022 z dnia 19.04.2022 r. dla prób pobranych w dniu 12.04.2022 r.
Raport z badań nr 14566/LB/2022 z dnia 25.03.2022 r. dla prób pobranych w dniu 22.03.2022 r.
Raport z badań nr 9731/LB/2022 z dnia 03.03.2022 r. dla prób pobranych w dniu 22.02.2022 r.
Raport z badań nr 1847/LB/2022 z dnia 18.01.2022 r. dla prób pobranych w dniu 11.01.2022 r.

Ad. 4 Kontrolowany przedłożył do wglądu harmonogram sprawdzeń urządzeń pomiarowych w poszczególnych latach, a także karty kontroli urządzenia kontrolno-pomiarowego dla każdego z urządzenia pomiarowego, zawierające informacje o przeprowadzonych przeglądach. Harmonogram sprawdzeń za rok 2020, 2021, 2022 stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

1.5. Przesyłanie wyników pomiarów do WIOŚ.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. przesyła do WIOŚ w Katowicach wyniki ilości pobieranych wód podziemnych.

Zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

- a) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,
- b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
- c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Prawo wodne, zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m³ na dobę są obowiązane do dokonywania ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. przesyła wyniki prowadzonych pomiarów ilości pobranych wód. W kontrolowanym okresie do WIOŚ w Katowicach zostały przesłane pismami:

z dnia 10.07.2020 r. znak W/2459/TP/219/20/AW (data wpływu do WIOŚ 20.07.2020 r. RPW/14233/2020).

z dnia 11.01.2021 r. znak W/57/TP/7/21/AW (data wpływu do WIOŚ 18.01.2021 r. RPW/842/2021)

z dnia 2.07.2021 r. znak W/2619/TP/104/21/AW (data wpływu do WIOŚ 12.07.2021 r. RPW/12478/2021)

z dnia 27.01.2022 r. znak W/547/TP/19KT/2022 (data wpływu do WIOŚ 31.01.2022 r. RPW/2011/2022)

z dnia 14.07.2022 r. znak W/3027/TP/106KT/2022 (data wpływu do WIOŚ 18.07.2022 r. RPW/12986/2022)

z dnia 10.01.2023 znak W/67/TP/6MSz/2023 (data wpływu 17.01.2023 r. RPW/1223/2023)

z dnia 10.01.2023 r. znak W/68/TP/7MSz/2023 (data wpływu 17.01.2023 RPW/1230/2023).

Dane przesłane do WIOŚ w Katowicach na podstawie art. 304 ust. 1 pkt 2 są tożsame z informacjami dot. ilości pobranej wody w kontrolowanym czasie, przekazanyymi w trakcie niniejszej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.6 Oględziny terenu.

W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 23.10.2023 r. przy udziale Upoważnionego pracownika przeprowadzono oględziny Stacji Uzdatniania Wody oraz studni należących do ujęcia „Żory-Rój” eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. SUW zlokalizowany przy ul. Skośnej 9 w Żorach na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie SUW zlokalizowano zbiornik wody surowej – zbiorniki reakcji oraz zbiornik wody uzdatnionej, pomieszczenia dozowania reagentów, pomieszczenie filtrów pośpiesznych, pompowni oraz dezynfekcji lampami UV, a także pomieszczenie dyspozytorni. Oględzinom poddano również studnie: S4, S6, S1a, S1b. Wszystkie studnie zlokalizowano na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. W miejscu zlikwidowanej studni S1 aktualnie widoczny hydrant ppoż. W dniu oględzin Studnia S3 wyłączona z eksploatacji na czas usunięcia usterki pompy. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. KRS
2. REGON
3. NIP
4. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
5. Oświadczenie.
6. Oświadczenie.
7. Upoważnienie
8. Oświadczenie dot. przelewów burzowych
9. Decyzja z dnia 14.06.2018 r.
10. Decyzja z dnia 19.12.2019 r.
11. Zestawienie ilości pobranej wody
12. Harmonogram sprawdzeń.
13. Dokumentacja fotograficzna.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221)
dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 25.

Miejsce i data podpisania protokołu: Żory, 14.11.2023 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. [redacted]

Zakład Gospodarki Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
ograniczoną odpowiedzialnością
240 Żory, ul. Wodociągowa 10
fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
KON 276015231 NIP 651-14-81-877

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska
mgr inż. [redacted]

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
sporządzony inaczej niż w całości.