



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Żorach

44-240 Żory ul. Wodociągowa 10



Żory, 27.05.2026 r.

W/ /TU/ *Pny* /2026

Dotyczy: warunków technicznych wykonania sieci wodociągowej w bocznej drodze od ulicy Starowiejskiej w Żorach (działka nr 3042/63).

Sieć wodociągową należy wykonać uwzględniając następujące warunki:

1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć:
 - do istniejącej sieci wodociągowej PE-HD DN/OD 110 [mm] w ul. Starowiejskiej
 - pkt Wł.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur:
 - PE-HD 100 RC SDR 17 PN 10 o średnicy min. DN/OD 90[mm];
3. Obszar zadania zaznaczono na załączonym podkładzie mapowym.
4. Odległość skrajni przewodu sieci wodociągowej od:
 - linii zabudowy powinna być nie mniejsza niż 1,5 [m],
 - ogrodzenia, linii rozgraniczającej powinna być nie mniejsza niż 1,0 [m],
 - linii energetycznych i teletechnicznych powinna być nie mniejsza niż 1,0 [m],
 - studni kanalizacyjnych powinna być nie mniejsza niż 0,5 [m],
 - przewodów gazowych sieci gazowej powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
5. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z innymi sieciami należy wykonać zgodnie z zaleceniami operatorów sieci.
6. Przykrycie przewodu mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być nie mniejsze niż 1,4 [m].
7. Przebudowa istniejącego przyłącza na trasie projektowanej sieci:

tel./fax. 032/ 43-41-915, 032/ 43-41-473, 032/ 43-44-631 /632, e-mail. sekretariat@pwik.zory.pl, www.pwikzory.com.pl

NIP 651-14-81-877, Regon: 276935231 Konto ING Bank Śląski S. A. O/Żory Nr 64-10501676-1000000402817035

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000125454, Kapitał Zakładowy 125 619 000, 00 PLN

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez PWIK Żory Sp. z o.o. znajdują się na stronie <http://pwikzory.com.pl/klauzula/>

8. Na przewodach rozdzielczych należy instalować miękkouszczelniające zasuwy klinowe, kołnierze PN 16.
9. Na sieci wykonać hydrant technologiczny służący do płukania sieci.
10. Hydranty nadziemne/podziemne z pojedynczym zamknięciem o średnicy DN/OD 80 [mm] PN16 z żeliwa sferoidalnego zaprojektować wg. schematu: kolano stopowe dwukołnierzowe i króciec dwukołnierzowy. Uwzględnić otulinę ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie oraz zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia. Otulina z tworzywa sztucznego, pokryta geowłókniną. Kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej w części nadziemnej.
11. Wymaga się opracowania projektu dla zakresu jw. na mapach do celów projektowych.
12. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z tutejszym
13. **Powyższe warunki są ważne 2 lata od daty wystawienia.**

Załączniki:

1. podkład mapowy

Wiceprezes Zarządu
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Nizioł

Do wiadomości:

1. 1 x Adresat
2. 1 x TU a/a
3. 1 x TI a/a

[Signature]

Obszar oprzągowania -
planowany zakres
projektu sieci
wodociągowej DN/0B041/63
min. 90mm na odc. A - B

Punkt włączenia do sieci
wodociągowej DN 110mm



